

ÚŘAD

pr. P. Englová Tel. 3112

184

Sportservis a.s.
Kasná 7
110 00 Praha 1

34/91/Ný 3.6.91 1784-241/91 HII Kráčmarová 27.6.1991
A.s. Sportservis Praha - projekt úpravy Tesko objektu na pro-
vozovnu v Králově Dvoře - Karlova Huť - závazný posudek okresního
hygienika

R o z h o d n u t í

Okresní hygienik v Berouně vydává podle § 75 odst. 4 písm.b) zák.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění § 28 zákona č. 425/90 Sb., o okresních úřadech ve věci projektu úpravy Tesko objektu na provozovnu a.s. Sportservis Praha v Králově Dvoře, tento

z á v a z n ý p o s u d e k :

souhlasím s projektem úpravy Tesko objektu a.s. Sportservis Praha v Králově Dvoře - Karlova Huť na provozovnu s výjimkou instalace lisů. Případnou instalaci lisů podmínují zpracováním návrhu protihlukových opatření, která musí zajistit dodržení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku $L_{Aeq} = 85$ dB/A/ na jednotlivých pracovních místech obsluhy.

C d ů v o d ě n í :

Sportservis a.s. Praha požádal o vyjádření k projektu úpravy Tesko objektu, dříve využívaného jako ubytovna, na provozovnu. Objekt situovaný v Králově Dvoře (Karlově Huti), o rozměrech 42 x 12,3 m, výška 3,8 m, bude celkově rekonstruován (vybourání příček, podlah, štitových stěn, vybudování nových příček, štitových stěn z plynosilikátových tvárníc, oprava střechy, tepelná izolace, omítky, elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace), Osvětlení denní okny, umělé zářivkami, vytápění akumulacími kamny.
Členění objektu: kanceláře, dílny, skladové prostory, stavebně oddělený svářečský kout, šatna, hygienické zázemí (WC, sprcha, šatna). Svářečský kout vybaven 2 svářečskými stoly s odsáváním.
Uvažována instalace 3 výstředníkových lisů LSN 10 C, předpokládána hloučnost 100 dB. Dokumentace vysoce nadlimitní hloučnost neřeší. Vzhledem k tomu, že dosud není rozhodnuto o instalaci lisů, souhlasím pouze s rekonstrukcí objektu a jeho využitím jako skladu.

Obsluha zajištěna 2 - 4 pracovníky.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení ke krajskému hygienikovi Středočeského kraje, podáním u okresního hygienika v Berouně, nám. M. Poštové 854 (dle § 53 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení).



MUDr. Josef Vlček
okresní hygienik

Hozdělník:

1x adresát

1x ~~Okresní úřad Kralův Dvůr~~ *Městský úřad Kladno*

2x CHS a.s.